名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年4月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	×	○		○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
※4月25日　調整池遮水シート破損部分発見。 25日以降の貯水量は破損部位を上まらないように調整しながら運用

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和6年4月		44.29
	収集ごみ	10.05
	直接ごみ(一般)	34.24
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年4月4日
結果報告日			令和6年4月9日
放流水	pH		7.69
	SS(mg/L)		6.4
	COD(mg/L)		14.5
	BOD(mg/L)		4.1
	大腸菌群数(個/mL)		6
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	66.8
		塩化イオン(mg/L)	7.4
	上流	電気伝導率(μS/cm)	207.0
		塩化イオン(mg/L)	5.4

ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)	pg-TEQ/L
放流水	1.80
地下水　下流	0.084
地下水　上流	0.000025

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年5月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
※令和6年5月16日　調整池遮水シート破損部分補修工事完了

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和6年5月		40.92 t
	収集ごみ	12.36 t
	直接ごみ(一般)	28.56 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年5月21日

※点検結果等
ろ過原水ポンプ自動運転機能不全
モニタリング井戸ポンプ絶縁抵抗値不良

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年5月9日
結果報告日		令和6年5月14日
放流水	pH	7.42
	SS(mg/L)	12.7
	COD(mg/L)	15.8
	BOD(mg/L)	6.7
	大腸菌群数(個/mL)	320
地下水　下流	電気伝導率(μS/cm)	36.0
	塩化イオン(mg/L)	4.8
地下水　上流	電気伝導率(μS/cm)	207.0
	塩化イオン(mg/L)	2.0

ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)	pg-TEQ/L
放流水	1.80
地下水　下流	0.084
地下水　上流	0.000025

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年6月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和6年6月		36.13 t
	収集ごみ	10.11 t
	直接ごみ(一般)	26.02 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年6月6日
結果報告日			令和6年6月11日
放流水	pH		7.75
	SS(mg/L)		1.8
	COD(mg/L)		14.0
	BOD(mg/L)		7.8
	大腸菌群数(個/mL)		0
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	65.6
		塩化イオン(mg/L)	2.6
	上流	電気伝導率(μS/cm)	208.0
		塩化イオン(mg/L)	4.8

ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)	pg-TEQ/L
放流水	1.80
地下水　下流	0.084
地下水　上流	0.000025

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年7月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○			○	○		○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○			○	○		○	○		○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和6年7月		40.12t
	収集ごみ	10.18t
	直接ごみ(一般)	29.94t
	直接ごみ(産廃)	0t
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年7月25日

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)
点検実施。 中和槽攪拌機ベルトの劣化あり
濾過原水槽ポンプ自動運転不能状態を確認

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年7月4日
結果報告日			令和6年7月9日
放流水	pH		7.53
	SS(mg/L)		7.2
	COD(mg/L)		17.5
	BOD(mg/L)		6.2
	大腸菌群数(個/mL)		1
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	60.6
		塩化イオン(mg/L)	2.8
	上流	電気伝導率(μS/cm)	201.0
		塩化イオン(mg/L)	4.9

ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)	pg-TEQ/L
放流水	1.80
地下水　下流	0.084
地下水　上流	0.000025

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年8月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和6年8月		36.99 t
	収集ごみ	12.25 t
	直接ごみ(一般)	24.74 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)
点検実施。　異常なし

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
8月15日～28日　濾過原水ポンプ作動状態点検作業実施。一部作動システム改修

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年8月29日
結果報告日			令和6年10月3日
放流水	pH		8
	SS(mg/L)		16.0
	COD(mg/L)		37.0
	BOD(mg/L)		7.6
	大腸菌群数(個/mL)		330
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	52.0
		塩化イオン(mg/L)	3.4
	上流	電気伝導率(μS/cm)	204.0
		塩化イオン(mg/L)	5.2

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※
ダイオキシン測定の数値公開にあたり、放流水と地下水を比較するために今後地下水の測定値は毒性等量2の数値を公開する

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年9月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和6年9月		34.52 t
	収集ごみ	10.31 t
	直接ごみ(一般)	24.21 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年9月26日

点検実施。
※点検項目異常なし

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
※(令和5年11月点検時点判明)
原水調整槽ポンプA(No1)　交換作業実施

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年9月5日
結果報告日			令和6年9月10日
放流水	pH		7.98
	SS(mg/L)		27.2
	COD(mg/L)		42.1
	BOD(mg/L)		13.8
	大腸菌群数(個/mL)		1660
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	62.4
		塩化イオン(mg/L)	3.1
	上流	電気伝導率(μS/cm)	190.9
		塩化イオン(mg/L)	5.0

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年10月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年10月		164.64 t
	収集ごみ	10.32 t
	直接ごみ(一般)	154.32 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
10月11日　調整池遮水シート補修(運用水面より上部のため周辺環境に影響はない)

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年10月3日
結果報告日			令和6年10月8日
放流水	pH		8.02
	SS(mg/L)		2.2
	COD(mg/L)		30.7
	BOD(mg/L)		5.6
	大腸菌群数(個/mL)		24
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	61.5
		塩化イオン(mg/L)	4.3
	上流	電気伝導率(μS/cm)	208.0
		塩化イオン(mg/L)	2.8

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年11月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年11月		36.65 t
	収集ごみ	11.52 t
	直接ごみ(一般)	25.13 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年11月22日

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)
※異常なし

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
11月1日　モニタリング井戸ポンプ交換

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年11月7日
結果報告日			令和6年11月12日
放流水	pH		7.63
	SS(mg/L)		8.3
	COD(mg/L)		28.6
	BOD(mg/L)		5.6
	大腸菌群数(個/mL)		126
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	185.1
		塩化イオン(mg/L)	4.5
	上流	電気伝導率(μS/cm)	206.0
		塩化イオン(mg/L)	6.7

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年12 月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年12 月		13.31 t
	収集ごみ	9.08 t
	直接ごみ(一般)	4.23 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
※令和6年12月24日　濾過原水槽設置フロート交換

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和6年12月5日
結果報告日			令和6年12月10日
放流水	pH		7.83
	SS(mg/L)		5.6
	COD(mg/L)		26.7
	BOD(mg/L)		5.3
	大腸菌群数(個/mL)		11
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	94.6
		塩化イオン(mg/L)	3.8
	上流	電気伝導率(μS/cm)	211.0
		塩化イオン(mg/L)	4.8

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年1月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和7年1月		11.27 t
	収集ごみ	8.84
	直接ごみ(一般)	2.43
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和7年1月30日

※点検結果等
※異常なし

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和7年1月9日
結果報告日			令和7年1月14日
放流水	pH		7.06
	SS(mg/L)		2.0
	COD(mg/L)		26.6
	BOD(mg/L)		4.8
	大腸菌群数(個/mL)		174
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	80.2
		塩化イオン(mg/L)	4.4
	上流	電気伝導率(μS/cm)	203.0
		塩化イオン(mg/L)	4.0

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年2月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t)　令和7年2月		10.42 t
	収集ごみ	6.63 t
	直接ごみ(一般)	3.79 t
	直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在		9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和7年2月6日
結果報告日			令和7年2月11日
放流水	pH		7.99
	SS(mg/L)		1.4
	COD(mg/L)		19.1
	BOD(mg/L)		6.5
	大腸菌群数(個/mL)		104
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	84.7
		塩化イオン(mg/L)	4.4
	上流	電気伝導率(μS/cm)	208.0
		塩化イオン(mg/L)	4.7

ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)	pg-TEQ/L
放流水	0.18
地下水　下流	0.100
地下水　上流	0.062

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等