

## 第4回 名寄中学校校舎等改築検討委員会概要

開催日時 令和5年8月22日(火) 18時30分~19時55分

開催場所 名寄中学校 2階パソコン教室

出席者 委員8人、株式会社ドーコン2人、名寄市6人出席

### 主な質疑意見等

質 疑	回 答
ハイサイドライトはどのようなものとなるのか。	南北又は北からの採光、通風もできる設計を考えている。
体育館にキャットウォークラインは危険なのでいらない。	施設の管理上必要なもの。生徒が気軽に行けないような設計を考える。
階段の手すりには何か取り付けるのか。	落下防止対策としての設計を考えている。
駐車場の出入口が1本しかなく、登下校時には混雑する。	出入口をもう1本追加する。
太陽光パネルは屋根や壁にも取り付けることができると思うが。	設計上、屋根には60KW、壁は20KW程度しか出来ない。
意 見	
廊下の壁などに掲示物をたくさん掲示できるようにしてほしい。	
書棚や靴箱などは、大きさを考慮した設計にしてほしい。	
ZEBの太陽光パネル600KWは景観等を考えると難しいのではないか。	